



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23.

(42) 714-03-30, Fax: (42) 714-02-66

(42) 714-02-68

e-mail : zgierz@pis.lodz.pl

www: zgierz.pis.lodz.pl

Zgierz, dn. 25.09.2019 r.

PPIS-Z-HŚ-4550/172/180/19

Urząd Gminy w Głownie
ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

P. Sobczyk
30.09.2019

Wpłynęło dn. 30. 09. 2019

L.dz. 2924 Zal. Molmihia

Gmina Głowno
ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniach 29.08.2019 r. i 20.09.2019 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Boczek Domaradzkie**, w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez Gminę Głowno (badanie wykonane w Laboratorium Badawczym Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Daszyńskiego 116 - sprawozdania z dn. 01.09.2019 r., 13.09.2019 r. oraz 24.09.2019 r., Nr 12477-08-19, Nr 12472-08-19P, Nr 15378-09-19) z SUW w Boczkach Domaradzkich – woda podawana do sieci

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A i grupy B) w jednej z w/w próbek wody pobranych w dniu 29.08.2019 r. z punktu monitoringowego SUW w Boczkach Domaradzkich, stwierdzono podwyższony poziom manganu (145 µg/l przy normie do 50 µg/l) i podwyższone stężenie jonu amonowego (0,7 mg/l przy normie do 0,5 mg/l). Zarządca wodociągu podjął natychmiastowo działania naprawcze, polegające na płukaniu wodociągu, napowietrzaniu i chlorowaniu, a następnie wykonał kontrolne badania wody w zakresie przekroczonych parametrów, wykazujące ich prawidłowe wartości. W zakresie pozostałych badanych parametrów badane próbki wody spełniały wymagania określone w załączniku nr 1, część A - tabela nr 1, część B, część C - tabela nr 1 oraz tabela nr 2, część D - tabela nr 1 oraz tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe PPIS w Zgierzu stwierdził, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ługi spełnia obowiązujące wymagania.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu

dr n. med. Andrzej Jeziorski