



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU  
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: zgierz@pis.lodz.pl ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dn. 08.04.2022 r.

PPIS.HŚ.9020.14.1.2022.BF

Urząd Gminy w Głownie  
ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Wpłynął  
dn. 20.04.2022

L.dz. 1905 Zał.

*B. Jod. 7.6  
21.04.2022*

Gmina Głowno  
ul. Kilińskiego 2  
95-015 Głowno

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia**

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbek wody pobranych z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Lubianków**, - w ramach **kontroli urzędowej** przez pracowników PSSE w Zgierzu w dniu 22.03.2022r.(badania przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 - sprawozdania z dnia 25.03.2022 r., Nr PSSE-OL-LHK/1/253/2022, Nr PSSE-OL-LHK/1/253-N/2022, Nr PSSE-OL-LHK/1/254/2022, Nr PSSE-OL-LHK/1/254-N/2022, Nr PSSE-OL-LHK/1/255/2022 i Nr PSSE-OL-LHK/1/255-N/2022 ) z SUW w Lubiankowie – woda podawana do sieci oraz punktów czerpalnych z sieci wodociągowej: Lubianków 25B i Lubianków 45 (szkoła) - w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu Gminę Głowno w dniu 30.03.2022 r. (badanie powtórzeniowe – sprawozdanie z dn. 04.4.2022 r. - Nr 730/2022-W-1)

**stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A) w jednej z próbek wody pobranej w dniu 22.03.2022 r. stwierdzono, podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp.22 °C ( 110jtk/ml przy zalecanej do 100 jtk/ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej). Zarządca przeprowadził zabieg dezynfekcji i wykonał powtórne badania wody w zakresie przekroczonego parametru ( przy właściwej zawartości chloru), które wykazało prawidłową jego wartość. W zakresie pozostałych badanych parametrów badane próbki spełniały wymagania określone w w/w próbkach stwierdzono, że woda w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1-lp.1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14),do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ZGIERZU  
*Barbara Wieteska*  
mgr Barbara Wieteska

*niepodlega*