

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych

Główno, dnia 29.08.2022 r.

GWI.271.1.12.2022

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „**Budowa żłobka**”

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 23.08.2022 r.:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z zapytaniem czy przy założeniu przyjętym w PFU że pomieszczenia projektowanego żłobka będą wentylowane grawitacyjne i ogrzewane gazem będzie możliwe spełnienie wymagań §329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który określa maksymalne wymagane częściowe wartości wskaźnika EP=45 [kWh/(m²xrok)].

Pytanie nr 2:

Wg §151 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie instalacja wentylacji nawiewno-wywiewana powinna mieć odzyska ciepła powyżej 500 m³/h, a licząc same dzieci w ilości z PFU =30*20 m³/h = 600 m³/h. W jaki sposób należy zapewnić odzysk ciepła w projektowanym budynku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że ocena spełniania wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w zakresie charakterystyki energetycznej oraz wentylacji będzie możliwa do wykonania na etapie wykonania projektu łącznie z instalacjami. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu żłobka i zastosowania rozwiązań pozwalających na spełnienie wszystkich wymogów w zakresie wentylacji oraz innych przepisów.

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Ad. 2. Wymagania zawarte w § 151 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m³/h i więcej. PFU nie wyklucza zastosowania wentylacji mechanicznej z rekuperacją (odzyskiem ciepła), wentylacja grawitacyjna może zostać zastąpiona wentylacją mechaniczną. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania rozwiązań pozwalających na spełnienie wszystkich wymogów w zakresie wentylacji oraz innych przepisów.

- A. Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- B. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

**Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak**

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)