

Głowno, dnia 10.03.2023 r.

**ZMIANA NR 1  
TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

dla zamówienia o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie: „**Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie stropu wełną mineralną w ramach zadania pn.: „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Woli Lubiankowskiej”**”.

1. Zamawiający informuje, że zmianie ulega przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Zmiana dotyczy powierzchni pokrycia dachowego i pozycji związanych z tym parametrem, która prawidłowo wynosi 222,80 m<sup>2</sup> zamiast błędnie wskazanych 187,70 m<sup>2</sup>.
2. Zamawiający udziela dodatkowych wyjaśnień w następujących kwestiach:
  - a) Zadanie obejmuje demontaż istniejącego piorunochronu bez montażu nowej instalacji odgromowej.
  - b) Kominy na budynku są w dobrym stanie technicznym, pozycja nr 5 i 6 przedmiaru zakłada wykonanie ewentualnych napraw tynkarskich i pomalowanie kominów.
  - c) Poz. nr 10 przedmiaru zakłada wzmocnienie krokwi, które będą tego wymagały – wedle oceny Wykonawcy.
  - d) Obróbki o których mowa w poz. 15 przedmiaru mają być wykonane z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. Kolor zostanie ustalony na etapie realizacji zamówienia.
  - e) Poz. 18 przedmiaru zakłada ułożenie folii paroizolacyjnej na stropie budynku, następnie ułożenie wełny mineralnej.
  - f) Poz. 19 i 20 przedmiaru zakłada ułożenie wełny mineralnej z płyt lub rolki o współczynniku lambda minimum 0,034.
3. W związku ze zmianą przedmiaru robót wydłużeniu ulega termin składania ofert: **do dnia 16.03.2023 r. godzina 12:00.**
4. Pozostałe zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

Zastępca Wójta  
Maciej Olejniczak

