

WYJAŚNIENIE NR 3
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 30.04.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „**Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach Jasionna i Wola Mąkolska**”.

Pytanie nr 1:

Czy tyczenie pasa drogowego ma zostać wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami? Wznowienie i stabilizacja granic według ustawy wymaga:

- zgłoszenia tego faktu do właściwego dla danego terenu PODGiK,
- sprawdzenie stanu prawnego granic pasa drogowego i działek przyległych,
- wytyczenie i stabilizację wszystkich punktów granicznych objętych opracowaniem,
- wezwanie właścicieli na grunt celem okazania przebiegu wytyczonych granic,
- wezwanie właścicieli do podpisania protokołu przyjęcia wytyczonych granic
- zarejestrowanie całej wyżej wymienionej procedury poprzez złożenie odpowiedniego operatu do PODGiK.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jedynie oznakowania istniejących granic pasa drogowego słupkami betonowymi z napisem „pas drogowy” zgodnie z odstępami podanymi w SIWZ bez wszczynania ww. procedur.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

WÓJT
Marek Józwiak