

WYJAŚNIENIE NR 8
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 21.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 8 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: **„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczках Domaradzkich – poprawa jakości wody”**.

Pytanie nr 1:

Prosimy o określenie wymaganych parametrów technicznych zestawu pompowego (hydroforowego):

- ilość pomp czynnych
- ilość pomp rezerwowych
- wydajność zestawu w m³ na godzinę
- podnoszenie zestawu przy powyższej wydajności
- moc zainstalowana silnika każdej z pomp

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w skład zestawu pompowego wchodzi 3 pompy czynne oraz jedna pompa rezerwowa. Wydajność zestawu wynosi 30 m³/h dla każdej z pomp. Przy powyższej wydajności podnoszenie zestawu wynosi: H załączania – 0,45 MPa oraz H wyłączania – 0,55 MPa. Moc: 7,5 kW każda pompa.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

WÓT
Marek Jóźwiak