

WYJAŚNIENIE NR 10
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 22.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 10 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „**Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złożeń) w Boczach Domaradzkich – poprawa jakości wody**”.

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie producenta sprężarki jaka została przyjęta w projekcie. Projektant określił parametry:

„Poziom hałasu: nie większy niż 59 dB wg ISO 2151. w obudowie dźwiękochłonnej” – nie ma na rynku sprężarek o takich parametrach spełniających to założenie. Ewentualnie proszę o korektę tego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sprężarka powinna mieć następujące parametry:

- Sprężarka tłokowa
- Wydajność: 280 l/min,
- Max. Ciśnienie robocze: 10 bar
- Moc silnika: 2,4 kW
- Poziom hałasu: zgodnie z obowiązującymi normami
- w obudowie dźwiękochłonnej,
- Napięcie: 230 V,
- Z przyłączem elastycznym.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

WOJT
Marek Józwiak