

**GWI.271.1.2.2020**

Głowno dnia 28.05.2020 r.

**WYJAŚNIENIE NR 14  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 27.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 14 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: **„Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złoź) w Boczach Domaradzkich – poprawa jakości wody”**.

**Pytanie nr 1:**

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji, prosimy o określenie ilości falowników (przetwornic) dla obsługi pomp zestawu hydroforowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że ilość falowników została określona w pliku „Wymagania dla zestawu hydroforowego” w załączniku nr 7 do SIWZ – po zmianie nr 3 z dnia 27.05.2020 r. Układ pracy z 4 przetwornicami częstotliwości.

Powyzszych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  
**WÓJT**  
Marek Józwiak