

GW1.271.1.2.2020

Głowno dnia 28.05.2020 r.

**WYJAŚNIENIE NR 15
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 28.05.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 15 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „**Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczках Domaradzkich – poprawa jakości wody**”.

Pytanie nr 1:

W wymaganiach dot. zestawu hydroforowego podane jest, iż pompy muszą być pokryte powłoką kataforetyczną, jeśli tak to firma prosi o podanie producenta pomp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że usuwa zapis dotyczący pokrycia powłoką kataforetyczną. Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne – stal nierdzewna. Plik pn. „Wymagania dla zestawu hydroforowego” w załączniku nr 7 do SIWZ zostanie zmieniony i opublikowany.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zastępca Wójta
Maciej Olejniczak