

GWI.271.1.2.2020

Głowno dnia 03.06.2020 r.

WYJAŚNIENIE NR 16 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w dniu 02.06.2020 r. do zamawiającego wpłynął wniosek nr 16 dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu pn.: „Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczках Domaradzkich – poprawa jakości wody”.

Pytanie nr 1:

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na stronie 7 punkt 1.13.3:

1.13.3 Wymagania ogólne dla urządzeń i materiałów.

W przedstawionej dokumentacji, tj. projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót zawarta została marka lub pochodzenia produktu należy przyjąć (o ile nie zostało tam wpisane) ze za każdą nazwą są umieszczone wyrazy „lub równoważne”, co oznacza, że wbudowane materiały i urządzenia będą posiadały lub charakteryzowały się wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji technicznej. Wszystkie urządzenia technologiczne stanowią jedną całość w procesie uzdatniania wody. Zostały zaprojektowane na podstawie konkretnych parametrów fizyko-chemiczne wody. Zamawiający nie dopuszcza zamiany pojedynczych zestawów technologicznych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia muszą gwarantować równoważność w stosunku do tych, które przewiduje dokumentacja i SIWZ, pod warunkiem zachowania przez Wykonawcę podstawowych wymogów dotyczących zaprojektowanej technologii uzdatniania wody. Przedstawione urządzenia technologiczne równoważne nie mogą zmieniać warunków eksploatacyjnych przyjętych w dokumentacji technicznej. Zaproponowane urządzenia technologiczne nie mogą posiadać parametrów gorszych niż te ujęte w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania urządzeń technologicznych równoważnych w stosunku do urządzeń z projektu należy załączyć do oferty karty katalogowe urządzenia w języku polskim oraz wymagane atesty i certyfikaty w języku polskim (PZH, CE). Wszyscy oferenci zobowiązani są do załączenia do oferty wypełnionej tabeli do oceny technicznej oferty, gdzie określa jakie urządzenia lub materiały zastosują do realizacji przedmiotu zamówienia. Zastosowanie równoważnych w stosunku do zaproponowanych w dokumentacji zestawów technologicznych oznacza konieczność załączenia przez Wykonawcę do oferty następujących załączników, w zależności od rodzaju urządzenia tj.:

- rysunek techniczny w skali w rzutach dokładnie obrazujących urządzenia wraz z dokładnymi wymiarami,
- atest PZH na kompletny zestaw,
- deklaracja zgodności na kompletne zestawy technologiczne,
- krzywe przesiewu złóż wykonane przez uprawnioną do tego typu badań jednostkę badawczą,
- graficzny schemat płukania filtrów

Urządzenia technologiczne i rurociągi łączące muszą być wykonane w hali technologicznej producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe urządzenia powinny przejść pozytywną kontrolę na stanowisku testowym producenta. Proces produkcyjny powinien przebiegać zgodnie z systemem jakości ISO 9001-2001. Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego posiadanie systemu jakości ISO 9001-2001. Na obiekcie Zamawiającego dopuszcza się wyłącznie montaż gotowych urządzeń, orurowania i instalacji.

Zastosowane materiały muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Dla zestawów technologicznych tj. aeracji, filtracji, pompy płuczonej, dmuchawy i hydroforowego należy dołączyć atesty PZH na kompletne zestawy. Zamawiający nie dopuszcza stosowanie atestów PZH na poszczególne podzespoły zestawów technologicznych w zamian atestu na kompletne urządzenie.

Oferty nie spełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone jako nie odpowiadające treści SIWZ. Użyte urządzenia i materiały przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną powinny mieć właściwe dopuszczenia i atesty do takiego zastosowania w tym opinie właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.

Uwagi wykonawcy do powyższego zapisu:

Autorem Specyfikacji jest projektant a nie Zamawiający, powyższych zapisów nie zawiera SIWZ. Brak tabeli, zgodnie z zapisem, którą ma dołączyć wykonawca do oferty. Nadmiernym jest wymóg dołączenia do oferty kompletu dokumentów, w tym rysunki techniczne w skali.

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie wymaga złożenia z ofertą ww. dokumentów, oraz że oceny równoważności dokana na etapie składania wniosków materiałowych na etapie realizacji budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyżej wymienionych dokumentów. W zakresie sposobu składania ofert i wymaganych dokumentów obowiązują zapisy zawarte w SIWZ.

Zamawiający dokona korekty zapisów zawartych w pkt 1.13.3 załącznika nr 8 do SIWZ - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokona zmiany SIWZ w tym zakresie.

Powyższych wyjaśnień udzielono na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


WÓJT
Marek Józwiak